

德州市陵城区糜镇港陵加油站

德州市陵城区糜镇港陵加油站项目

其他需要说明的事项

德州市陵城区糜镇港陵加油站项目为新建项目，项目位于德州市陵城区糜镇南街 S315 以南。项目占地面积 3500m²，总投资 100 万元，设直埋式卧式储油罐 4 个，其中 20m³柴油罐 2 个，20m³汽油罐 2 个，4 台加油机，其中 2 台汽油（双枪）、2 台柴油（单枪）。建设规模销售汽油 100t/a、柴油 100t/a。

项目于 2016 年 6 月由德州天洁环境影响评价有限公司编制《德州市陵城区糜镇港陵加油站项目环境影响报告表》，2016 年 7 月 18 日通过陵城区环境保护局审批，审批文号陵环报告表[2016]58 号。

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计、施工简况

德州市陵城区糜镇港陵加油站依据环评及批复的要求进行设计、设备安装，将环境保护设施纳入设计，严格按照环评及批复的要求进行施工建设。

1、废气

该项目产生的废气主要包括油品卸车过程外排油气、油罐呼吸废气、车辆加油过程中跑冒滴漏造成的无组织排放的油气主要污染物为非甲烷总烃。

采取的治理措施：安装加油站一次、二次油气回收装置，对于油罐储存过程中的呼吸废气采用三次油气回收装置处理后通过 4 米高排气筒排放。

2、废水

本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，产生量为 40m³/a。生活污水经旱厕处理后由附近农户清运作农肥，不外排。

3、噪声

项目噪声主要来自加油站设备运行，如加油机、泵类等，在设计和设备定货时该加油站已经向制造厂商提出噪声控制要求，并对泵体、压缩机等噪声高的设备采取了隔音降噪的措施。

4、固废

项目一般固体废物主要为加油站工作人员及顾客产生的生活垃圾，根据加油站运行情况，生活垃圾产生量约为 5t/a。由环卫部门定期清运。

清罐废物：项目需要定期对油罐进行清洗，清洗用水使用量为油罐容积的1%，则清洗用水量为0.8m³，清洗周期为两年。该部分废水作为废液处置（危险固废），同时清洗储罐过程中会带出油污等残渣，清罐废物产生量为1.0t/2a，清罐时由相关危废处理资质的单位进行处理，处置。

废活性炭：三次油气回收装置会产生废活性炭，属于危险废物，产生量约为0.02t/a，由厂家定期更换，交由有资质单位处置。

验收监测期间项目暂未产生清罐废物、活性炭。

1.2 验收过程简况

该项目验收工作于2019年5月启动，委托山东非凡环保咨询服务有限公司组织进行竣工环境保护验收。

山东非凡环保咨询服务有限公司于2019年5月对项目区域进行了现场勘查和资料收集，并委托山东奥佳检测技术服务有限公司进行检测工作，山东奥佳检测技术服务有限公司于2019年5月17日、2019年8月15日、2019年8月16日进行了现场监测并出具检测报告（编号：奥佳（油二）检字[2019]第0309号、奥佳（油三）检字[2019]第0130号、奥佳（环监）检字[2019]第0050号）。

根据监测和检查的结果山东非凡环保咨询服务有限公司于2019年8月编制了验收监测报告。根据《建设项目环境保护管理条例》，依据国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批决定等要求，德州市陵城区糜镇港陵加油站组织了项目竣工验收会。由项目负责人对项目环保执行情况进行了介绍，现场检查了项目及环保设施的建设、运行情况，审阅了项目竣工环境保护验收监测报告并核实了有关资料，经认真讨论，形成验收意见：该项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查，环保手续基本完备，技术资料基本齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告及其审批意见所规定的各项环境污染防治措施，各类污染物能够实现达标排放，基本符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

1.3 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间均未收到过公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护措施的实施情况

2.1 制度措施落实情况

1、环保组织机构及规章制度

德州市陵城区糜镇港陵加油站成立了环保组织机构，由站长兼任环保负责人并设兼职环保员 1 名，全面负责厂区环境保护工作；环保员负责环保设施调试及日常运行维护；环保负责人负责环境保护管理台账记录；环保负责人负责运行维护费用，并列入年度开支计划。

2、环境风险防范措施

本项目可能发生事故的主要类型有：汽油柴油储罐、加油机等设施设备可能出现泄漏，以及由泄漏所进一步引发的火灾、爆炸等。该项目配备了一定数量的消防器材。

3、环境监测计划

该项目根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）定期开展自行监测。

2.2 配套措施落实情况

1、区域消减及淘汰落后产能：本项目为加油站项目，不涉及区域消减及落后产能淘汰。

2、防护距离控制及距离搬迁：该项目未设置大气防护距离和卫生防护距离，根据现场，距离本项目最近的敏感点为项目区北侧 48m 的陵城区糜镇法院，不涉及搬迁。

德州市陵城区糜镇港陵加油站

2019 年 9 月 7 日